

Fimland vassverk
v/Arne Kjell Fimland
6817 NAUSTDAL

Dato: 25.04.2013
Prøve ID: 2013-494

ANALYSERESULTAT

Prøvemottak: 22.04.13

Analyseperiode: 22.04.13 - 25.04.13

Prøvetakar: Teke ut av oppdragsgjevar

2013-494-1

Overflatevatn, behandla.

Teke ut: 22.04.13

Merket: Heime

Parameter	Metode	Resultat	Eining
Kimtal 22°C	ISO 6222	8	/ml
Koliforme bakteriar	Colilert18	<1	/100ml
E. coli	Colilert18	<1	/100ml
pH, surleiksgrad	NS 4720	7,0	
Fargetal	NS 4787	<5	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	0,12	FNU

Resultata gjeld berre for prøvene i rapporten. Dei må ikkje bli attgjevne i utdrag utan skriftleg samtykke.
Måleuvisa for analysane kan ein få på førespurnad.

Med helsing

Marianne Schiefloe
Dagleg leiar

Sølvi Sande
Avdelingsingeniør kjemi

Kopi til
Fimland Vassverk v/Bjørn Ivar Grøttå, Kun Mail,