SunnLab as
Holtemyrane 6, 6814 Førde
Telefon: 57 72 39 50 • :
post@sunnlab.no

NORSK AKKREDITERING TEST114

Fimland vassverk
v/Arne Kjell Fimland
6817 NAUSTDAL

Dato: 03.10.2013
Prøve ID: 2013-1024

ANALYSERESULTAT

Prøvemottak: 16.09.13 Analyseperiode: 16.09.13 - 03.10.13 Prøvetakar: Teke ut av oppdragsgjevar

2013-1024-1 **Overflatevatn, behandla.** Teke ut: 16.09.13

Heime

Parameter	Metode	Resultat	Eining
Kimtal 22°C	ISO 6222	**59**	/ml
Koliforme bakteriar	Colilert18	**<1**	/100ml
E. coli	Colilert18	**<1**	/100ml
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	**<1**	/100 ml
Clostridium Perfringens	mCP	**<1**	/100 ml
pH, surleiksgrad	NS 4720	**7,2**	
Fargetal	NS 4787	**6**	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	**0,16**	FNU
Konduktivitet	NS-ISO 7888	**4,5**	mS/m
Ammonium	1) NS-4746	**<10**	µg/l

1) Utført av underleverandør

< betyr: Mindre enn

Resultata gjeld berre for prøvene i rapporten. Dei må ikkje bli attgjevne i utdrag utan skrifteleg samtykke.
Måleuvissa for analysane kan ein få på førespurnad.

Med helsing

Liss Maiken Myhre
Dagleg leiar

Sølvi Sande
Avdelingsingeniør kjemi

Kopi til
Fimland Vassverk v/Bjørn Ivar Grøttå, Kun Mail,