

Fimland vassverk
v/Arne Kjell Fimland
6817 NAUSTDAL

Dato: 28.03.2014
Prøve ID: 2014-310

ANALYSERESULTAT

Prøvemottak: 25.03.14

Analyseperiode: 25.03.14 - 28.03.14

Prøvetakar: Teke ut av oppdragsgjevar

2014-310-1

Overflatevatn, behandla.

Teke ut: 25.03.14

Merket: Heime

Parameter	Metode	Resultat	Eining
Kimtal 22°C	ISO 6222	9	/ml
Koliforme bakteriar	Colilert18	<1	/100ml
E. coli	Colilert18	<1	/100ml
pH, surleiksgrad	NS 4720	7,4	
Fargetal	NS 4787	<5	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027	0,07	FNU

Resultata gjeld berre for prøvene i rapporten. Dei må ikkje bli attgjevne i utdrag utan skriftleg samtykke.
Måleuvisa for analysane kan ein få på førespurnad.

Med helsing

Sølvi Sande
Avdelingsingeniør kjemi og mikrobiologi

Kopi til
Fimland Vassverk v/Bjørn Ivar Grøttå, Kun Mail,